

प्रेषक,

अधिकासी अभियन्ता,
मेरठ खण्ड गंगा नहर,
मेरठ।



मुख्य विकास अधिकारी
मेरठ
13.7.2020

प्रेषित,

मुख्य विकास अधिकारी,
मेरठ।

पत्रांक 2490/मेखगंनमे/एन0ओ0सी0 (स्कूल सत्यापन) दिनांक: 13/07/2020
विषय जनपद मेरठ के अन्तर्गत वर्धमान एकेडमी, रेलवे रोड मेरठ की जाँच नैशनल
बिल्डिंग कोड के अनुरूप कर आख्या उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।
संदर्भ: आपका पत्रांक 1157/एस0टी0-सी0डी0ओ0/2020 दिनांक 03/03/2020
महोदया,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें
(छयाप्रति संलग्न)। जिसके द्वारा जनपद मेरठ के अन्तर्गत वर्धमान एकेडमी, रेलवे रोड
मेरठ की जाँच नैशनल बिल्डिंग कोड के अनुरूप कर आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु
निर्देशित किया है। उक्त के परिपेक्ष्य में अवगत कराना है कि विषयगत प्रकरण में इस
खण्ड के अधीनस्थ सहायक अभियन्ता चतुर्थ मेरठ खण्ड गंगा नहर मेरठ ने स्थलीय
निरीक्षणोप्राप्त अपने पत्रांक 347/ स0 अ0 चतुर्थ /एन0ओ0सी0 दिनांक
04/07/2020 द्वारा आख्या उपलब्ध करायी है जिसकी छयाप्रति संलग्न कर सूचनार्थ
एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

अधिकासी अभियन्ता

मेरठ खण्ड, गंगा नहर, मेरठ

पत्रांक /मेखगंनमे/तदिनांक 2020

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता चतुर्थ मेरठ खण्ड गंगा नहर मेरठ को उनके
पत्रांक 347/ स0 अ0 चतुर्थ /एन0ओ0सी0/ दिनांक 04/07/2020 के कम में
सूचनार्थ प्रेषित है।

SECRETARY
VARDHMAN ACADEMY
RAILWAY ROAD, MEERUT

अधिकासी अभियन्ता

मेरठ खण्ड, गंगा नहर, मेरठ

Principal
Vardhman Academy
Railway Road, Meerut

कार्यालय सहायक अभियन्ता-घनुर्थ
मेरठ खण्ड गंगा नहर, मेरठ

पत्रांक- 117 /S030चतुर्थ/एन0ओ0सी0

दिनांक- 10/7/2020

विषय- जनपद मेरठ के अन्तर्गत वर्धमान एकेडमी, रेलवे रोड, मेरठ की जाँच वैशाल विडिंग कोड के अनुरूप कर आख्या कराने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ- आपका पत्रांक-1399-मेखगंजमे/एन0ओ0सी0/वि0-06.03.2020

अधिशारी अभियन्ता, मेरठ खण्ड गंगा नहर मेरठ

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि जनपद मेरठ के अन्तर्गत वर्धमान एकेडमी, रेलवे रोड, जनपद मेरठ की निम्न बिन्दुओं की जाँच की गयी जोचोपरान्त बिन्दुवार आख्या निम्नप्रकार है-

क्रमांक	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	जाँच आख्या
01	भवन एक मंजिला है अथवा दो मंजिल	तीन मंजिल
02	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 0.4 हेक्टेयर (4000 वर्ग मी0) है।	हाँ
03	क्या भवन में पार्किंग के लिए समुचित व्यवस्था है।	हाँ
04	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि प्रयाप्त प्रकाश एवं हवा का शकूलेशन है।	हाँ
05	क्या मुख्य पहुँच मार्ग Approach Road की चौड़ाई न्यूनतम 12 मी0 है।	हाँ
06	क्या भवन की छत (R.C.C) की लगी है यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो उपयोग में नहीं लायी गयी।	R.C.C की है।
07	क्या भवन की दीवारें ईट व पत्थर की सीमेन्ट गसाले से बनी है।	हाँ
08	क्या भवन की दीवारों/छतों में कैंच है।	नहीं
09	क्या फर्श से छतों की ऊँचाई फर्श से न्यूनतम 3.0 मी0 (ठण्डे क्षेत्रों में 0.4 मी0) है।	हाँ
10	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार वाउण्ड्री वाल गेट की चौड़ाई 6.0 मी0 एवं ऊँचाई 4.5 मी0 है।	हाँ
11	क्या छिड़कियों का क्षेत्र भवन के फर्श क्षेत्र का न्यूनतम 10 प्रतिशत है छिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग नहीं किया गया है।	हाँ
12	क्या कक्षा में न्यूनतम दो दरवाजे हैं।	हाँ
13	क्या कक्षा में दरवाजे की न्यूनतम गैप चौड़ाई 1.0 मी0 ऊँचाई 2.0 मी0 है।	हाँ
14	क्या एक मंजिल से अधिक ऊँचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी0 ट्रेड 300 मिमी0 तथा राइडर 150 मिमी0 है।	वही
15	क्या भवन के कक्षों से जीने की अधिकतम दूरी 22.50 मी0 है।	हाँ
16	क्या भवन की रसोई मुख्य भवन से अलग है।	नहीं
17	क्या भवन में मुख्य द्वार के अतिरिक्त है आकरिमक विकास की व्यवस्था है।	हाँ
18	क्या भवन में उचित स्थान पर अग्निशामक यन्त्र लगे है (Fire Extinguisher) लगे है।	हाँ

उक्त स्कूल के भवन में अग्नि विडिंग कोड के अनुरूप समीचीन रूप से सब प्रबन्ध सुरक्षित हैं।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार (मूल पत्रावली)

Principal
Vardhman Academy
Railway Road, Meerut

अधिशारी अभियन्ता
मेरठ खण्ड गंगा नहर, मेरठ

सहायक अभियन्ता घनुर्थ
मेरठ खण्ड गंगा नहर, मेरठ

SECRETARY
VARDHMAN ACADEMY
RAILWAY ROAD, MEERUT